



WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji, pn.: „Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 do wymogów ppoż”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.) zawiadamia, iż w dniu 13 maja 2021 roku wpłynęło zapytanie dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia oraz przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie:

„Zgodnie z §246 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, klatki schodowe i przedsionki przeciwpożarowe, stanowiące drogę ewakuacyjną w budynku (...) powinny być wyposażone w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub samoczynne urządzenia oddymiające uruchamiane za pomocą systemu wykrywania dymu. Prosimy o potwierdzenie, że zaproponowane w projekcie rozwiązanie dotyczące ręcznego otwierania drzwi napowietrzających przez obsługę obiektu ma zostać wykonane niezgodnie z ww. paragrafem tzn. ma być realizowane ręcznie.”

Odpowiedź:

Na podstawie §2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r. poz. 1065) warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki, dla obiektów istniejących, mogą być spełnione w sposób inny niż określony w rozporządzeniu, stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodnionych z właściwym komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej. Powyższe w trybie §207 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r. poz. 1065) dotyczy również do użytkowanych budynków istniejących, które na podstawie przepisów odrębnych uznaje się za zagrażające życiu ludzi. Zgodnie z zapisami pkt II.11 ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej wskazującej rozwiązania zamiennie zatwierdzone przez Pomorskiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej „drzwi służące napowietrzaniu będą wyposażone w stopki utrzymujące drzwi w pozycji otwartej. Drzwi będą otwierane ręcznie przez obsługę obiektu, a konkretne informacje zostaną umieszczone w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.

**Z up. STAROSTY
Iwona Wójcik
Sekretarz Powiatu**